

Отметка о размещения (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» декабря 2023 г., 24230061000209026775

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Назарово и Назаровскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Красноярский, г Назарово ул. Чехова, 13, тел. 83915550683, e-mail: ondnazarovo@24.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 22 » декабря 2023 г. № 2312/124-24/7/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11 "ВИШЕНКА" Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, адрес юридического лица: 662202, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, НАЗАРОВО, АРБУЗОВА УЛИЦА, 94"А", СТР №1 ИНН 2456009162

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя (и расчетный счет), их идентификационные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование лица государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром залогов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Объявление предостережения юридическому лицу МБДОУ "Детский сад №11" Вишенка по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, д. 94 о недопустимости нарушений обязательных требований, которые могут привести к нарушениям Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее ППР № 1479 от 16.09.2020

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Нарушения не выявлены

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Предложение к обеспечению обязательных требований 1. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. 2. Запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и покольные этаж, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев. 3. Руководитель организации организует работу по недопущению ложных срабатываний пожарной сигнализации на объекте. При ложном срабатывании пожарной сигнализации более двух раз за месяц, руководитель принимает меры по выявлению причин и устранению неисправностей пожарной сигнализации. 4. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также обеспечивает

соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 5. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: - устраивать на путях эвакуации пороги, устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри, вращающиеся двери и турникеты; - размещать мебель и предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу, а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир; - устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; - фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их, изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования; - размещать ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты. Ковры допускается надежно крепиться к полу. 6. На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается: - применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений); - проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.; - превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролирующим лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указываются ссылки на положение о виде контроля, который установлен порядок подачи и рассмотрения возражений и отозванного предостережения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Назарово и Назаровскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города Назарово и Назаровского района по пожарному надзору) Боярский Владимир Сергеевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Боярский Владимир Сергеевич - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Назарово и Назаровскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города Назарово и Назаровского района по пожарному надзору) телефон: +73915550683, E-mail: ondnazarovo@24.mchs.gov.ru

(фактический адрес, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале